Scheda tecnica

Passerella MKS 60 FS

Codice articolo: 6055524

MKS 60 = Sistema di passerella medio-pesante con bordo di altezza pari a 60 mm.
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.

St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6055524
Tipo	MKS 660 FS
Sigla 1	Passerella portacavi MKS
Sigla 2	perforata
Produttore	OBO
Dimensione	60x600x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	500,233 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	13,4298 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella MKS 60 FS

Codice articolo: 6055524

Misure



Dimensioni	60 x 600
Lunghezza	3.000 mm
Lunghezza	10 ft
Larghezza	600 mm
Larghezza	24 in
Altezza	60 mm
Altezza	2 in
Spessore lamiera	0,04 in
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione B	600 mm
Dimensione W	600 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Calpestabile	no
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	358 cm²
Sezione utile	35800 mm²
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Scheda tecnica

Passerella MKS 60 FS

Codice articolo: 6055524

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1,5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	1,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,75 m	1,25 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,5 kN/m



Diagramma di carico passerella portacavi tipo MKS 60

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

— Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

— Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi