

Scheda tecnica

Passerella MKS 85 FS

Codice articolo: 6057500



MKS 85 = sistema di passerelle medio pesante con bordo di altezza pari a 85 mm.
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



St

Acciaio

FS

zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6057500
Tipo	MKS 850 FS
Sigla 1	Passerella portacavi MKS
Sigla 2	perforata
Produttore	OBO
Dimensione	85x500x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	470,2 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	12,7179 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Passerella MKS 85 FS

Codice articolo: 6057500



Misure



Dimensioni	85 x 500
Lunghezza	3.000 mm
Lunghezza	10 ft
Larghezza	500 mm
Larghezza	20 in
Altezza	85 mm
Altezza	3 in
Spessore lamiera	0,04 in
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione B	500 mm
Dimensione W	500 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Calpestabile	no
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	423 cm ²
Sezione utile	42300 mm ²
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Scheda tecnica

Passerella MKS 85 FS

Codice articolo: 6057500



Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1,5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	1,75 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,75 m	1,4 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,5 kN/m




Diagramma di carico passerella portacavi tipo MKS 85

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
- 2 Distanza tra gli appoggi in m
- 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
- 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi
- * da 300 mm di larghezza testato con giunto di base SSLB