#### Scheda tecnica

## Passerella a traversini LG 60, 6 m VS A4







Passerella a travesini con longherone forato, con bordo di altezza pari a 60 mm, pioli del profilato a C rivettati e aperti verso l'alto (versione VS). La passerella a travesini viene fornita in versione ripiegata.

Potete trovare la staffa reggicavo adatta del tipo BS-H... nei sistemi di passerelle a traversini verticali.

Schermatura elettromagnetica senza coperchio 10 dB, con coperchio 15 dB.



A4 Acciaio legato, INOX 1.4571

non trattato, ulteriore trattamento

#### Dati anagrafici


Codice articolo	6101232
Tipo	LG 660 VS6 A4
Sigla 1	Passerella traversini
Sigla 2	asolata, con piolo VS
Produttore	OBO
Dimensione	60x600x6000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	354 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	18,4526 kg CO2e / 1 Metro

## Scheda tecnica

## Passerella a traversini LG 60, 6 m VS A4



Codice articolo: 6101232



D			

Versione dei pioli	Profilo forato
Versione del longherone laterale	profilo piatto
Fissaggio del piolo	ribaditura cieca
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Sezione utile	298 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	29800 mm²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Distanza tra i pioli	300 mm
Versione a grande portata	no
Spessore longherone	1,5 mm

## Scheda tecnica

## Passerella a traversini LG 60, 6 m VS A4



Codice articolo: 6101232

Carichi		
	distanze tra gli appoggi applicabili min.	1,5 m
	distanze tra gli appoggi applicabili max	5 m
	Distanza tra gli appoggi 1,5 m	3,1 kN/m
	Distanza tra gli appoggi 2,0 m	2,25 kN/m
	Distanza tra gli appoggi 2,5 m	1,5 kN/m
	Distanza tra gli appoggi 3,0 m	1,1 kN/m
	Distanza tra gli appoggi 3,5 m	0,75 kN/m
	Distanza tra gli appoggi 4,0 m	0,45 kN/m
	Distanza tra gli appoggi 4,5 m	0,3 kN/m
	Distanza tra gli appoggi 5,0 m	0,15 kN/m

# 3,00 - 200-600 - 25 2,00 - 1,50 - 15

0,50

#### Diagramma di carico passerella tipo LG 60 VS

- Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
- 2 Distanza tra gli appoggi in m
- Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
- Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi