Scheda tecnica

Canalina MKS-Magic® 85 FS

Codice articolo: 6059092



Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.

La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio.

Da larghezza passerella portacavi 200 mm con perforazione del 30%, adatta per l'uso sotto sistemi sprinkler secondo la linea guida VdS 2092.
L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.

St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	6059092
Tipo	MKSM 860 FS
Sigla 1	Passerella portacavi MKSM
Sigla 2	asolata, connettore rapido
Produttore	OBO
Dimensione	85x600x3050
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	403,934 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	14,2436 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Canalina MKS-Magic® 85 FS

Codice articolo: 6059092

Misure



Lunghezza	3.050 mm
Larghezza	600 mm
Altezza	85 mm
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione B	600 mm
Dimensione L	480 mm
Dimensione x	496 mm
Dimensione y	562 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Calpestabile	no
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	508 cm²
Sezione utile	50800 mm²
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no
Schermatura magnetica senza coperchio	20 dB
Schermatura magnetica con coperchio	50 dB
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Lunghezza utile	3000 mm
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto


Scheda tecnica

Canalina MKS-Magic® 85 FS

Codice articolo: 6059092

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1,5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m
Classe di carico NEMA	8A
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	1,4 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,85 kN/m



Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo MKSM 85

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi